

Информация о выполнении предписаний надзорных органов

МДОУ детский сад №24	Предписание Роспотребнадзора №882 от 09.10.2019г.	Срок исполнения до 01.09.2020г.	
	На покрытие групповых площадок и физкультурной зоны устранить неровности в виде поросших корней деревьев.	Выполнено частично	По мере финансирования
	На территории групповой площадки № 6,8 установить тентовые навесы площадью не менее 1м ² на одного ребёнка.	Выполнено частично	На групповой площадке гр № 6 установлен домик- беседка
	Устранить множественные дефекты (трещины, сколы) на стенах: - групповая ячейка № 10 - раздевальная, групповая, туалетная. - групповая ячейка № 6 - туалетная. - групповая ячейка № 8 – буфетная. - групповая ячейка № 1 - раздевальная, туалетная. - групповая ячейка № 4 – буфетная. - музыкально – спортивный зал.	Выполнено частично - проведены мелкие косметические ремонты силами работников ДОУ в раздевальной группы № 10 ,туалетной группы №6, игровой и раздевальной группы № 7	По мере финансирования
	Групповые ячейки № 1,3,4,7,8,10 обеспечить раковинами для мытья рук для персонала.	Не выполнено	Отсутствует техническая возможность согласно справке МКУ ЦОФОУ Фрунзенского и Красноперекопского районов от 20.11.2019 г.
В групповых ячейках № 1,2,6,7,8,10 устранить следы протечек.	Выполнено Протечки устранены		
Предписание Роспотребнадзора №29 от 17.02.2021г.	Срок исполнения до 01.08.2022г.		
В групповых ячейках использовать кровати с жестким ложем.	Выполнено		
Предписание Пожнадзора №7/1/1 от 05.02.2021г.			
Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Выполнено		

Заведующий



Харчева В.М