

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Ярославской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Ярославль, ул. Кирова 5/23 т.30-04-41, 32-96-24 ф.79-09-89, 30-57-95 E-mail: ecc01@mail.adm.yar.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Фрунзенскому и Красноперкопскому районам г. Ярославля

(наименование органа государственного надзора)

г. Ярославль Силикатное ш. д.18, тел. 44-91-51, E-mail: frunze.ond@yandex.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 79/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 24 (МДОУ № 24)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по

пожарному надзору *Жуков А.В.*

*Отдел надзорной деятельности по № 79
Фрунзенскому району г. Ярославля*

(наименование органа ГПН)

от « 5 » ноября 2014 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч 00 мин.

« 08 » декабря 2014 г. по 13 ч 00 мин. « 08 » декабря 2014 г.

проведена проверка

Инспектор ОНД и ПР по Фрунзенскому и Красноперкопскому районам г. Ярославля Гонозов Максим Александрович,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 24 (МДОУ № 24), г. Ярославль, ул. Балтийская ба

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

Заведующей МДОУ №24 Харчевой В.М.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с	Пункт (абзац пункта) и наименование нор-	Срок устранения нару-	Отметка (подпись) о
---------------	--	--	-----------------------	---------------------

1.	2.	3.	4.	5.	
1	Дверь путей эвакуации, из общего коридора первого этажа на лестничную клетку у помещения кухни открывается навстречу движения путей эвакуации.	СНиП п.6.17	21-01-97*	07.12.2015	
2	Дверь путей эвакуации, из общего коридора первого этажа на лестничную клетку у группы №2 открывается навстречу движения путей эвакуации.	СНиП п.6.17	21-01-97*	07.12.2015	
3	Из группы №6 с числом детей 23 чел., расположенной на втором этаже имеется 1 эвакуационный выход.	СНиП п.6.12	21-01-97*	07.12.2015	
4	Из группы №5 с числом детей 26 чел., расположенной на втором этаже имеется 1 эвакуационный выход.	СНиП п.6.12	21-01-97*	07.12.2015	
5	Дверь путей эвакуации, из группы №11, с числом детей 24 чел., непосредственно наружу здания открывается навстречу движения путей эвакуации.	СНиП п.6.17	21-01-97*	07.12.2015	
6	Затруднен доступ к огнетушителю ОП-5 №14. (Установлен шкаф).	Правила противопожарного режима в РФ п.23 п.п е)		07.12.2015	
7	Дверь на лестничную клетку из помещения педагогов не оборудована устройством для самозакрывания дверей.	СНиП п.6.18	21-01-97*	07.12.2015	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответствен-

ности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в декабря 2015 г.
(квартал, месяц).

Инспектор ОНД по Фрунзенскому и Краснопереконскому районам г. Ярославля Гонозов Максим Александрович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«9» декабря 2014г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

(Handwritten signature)

(подпись)

Заведующая МДОУ детский сад №24 Харчева В.М.

(должность, фамилия, инициалы)

«9» декабря 2014г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:

79-09-01