



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15; e-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
(г. Ярославль, Бабича д. 12, тел.: (4852) 56-11-58; e-mail: ondgorod@mail.ru)

Предписание № 5/1/1

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г.Ярославля по пожарному надзору Лебедева Андрея Анатольевича № 5 от «11 января 2016» года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11.00 «18» января 2016 года по 10.00 «26» января 2015 года государственным инспектором г.Ярославля по пожарному надзору майором внутренней службы Абрамовой Натальей Викторовной проведена внеплановая выездная проверка по соблюдению на объекте защиты муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 24» (далее – МДОУ "Детский сад № 24»), осуществляющего деятельность по адресу: г. Ярославль, ул. Балтийская, д. 6а обязательных требований пожарной безопасности, в присутствии заведующей Харчевой Валентины Михайловны.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательного требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не обеспечена безопасная эвакуация людей при пожаре - отсутствует второй эвакуационный выход соответствующий требованиям пожарной безопасности из группы № 6 на втором этаже детского сада (по тех. Паспорту помещения № 31-35) с числом детей 23 чел. Второй выход расположен, не рассредоточено на расстоянии 1,4 м. (измерение произведено рулеткой).	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, ч. 1 ст. 89 Федеральный закон № 123-ФЗ, п. 33 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390), п.п. 6.13*, 6.15* СНиП 21-01-97*	20.12.2016	
2.	Не обеспечена безопасная эвакуация людей при пожаре - отсутствует второй эвакуационный выход соответствующий требованиям пожарной безопасности из группы № 5 (по тех. паспорту № 3-7) на втором этаже детского сада с числом детей 26 чел. Второй выход расположен, не рассредоточено на расстоянии 1,4м. м. (измерение произведено рулеткой)	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, ч. 1 ст. 89 Федеральный закон № 123-ФЗ, п. 33 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390), п.п. 6.13*, 6.15* СНиП 21-01-97*	20.12.2016	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст. 6, ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ярославля
по пожарному надзору Абрамова Н.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«26» января 20 16 г.



Предписание для исполнения получил:

В.С.П.
(подпись)

заведующая МДОУ «Детский сад № 24» Харчева Валентина Михайловна

(должность, фамилия, инициалы)

«26 января 20 16 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

1	20.12.2016	ст. 1, ст. 2 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ, ст. 1 ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ, ст. 33 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 23.04.2012 № 390), п.п. 6.12*, 6.12* СНиП 21-01-97*	Не обеспечена безопасная эвакуация людей при пожаре - отсутствует должная эвакуационная выходящая дверь в соответствии с требованиями пожарной безопасности на втором этаже здания по тел. (используя помещение № 31-32) с учетом детей 23 лет. Второй выход расположен на расстоянии 1,4 м (намерение устранить в течение 10 дней).	1
2	20.12.2016	ст. 1, ст. 2 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ, ст. 1 ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ, ст. 33 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 23.04.2012 № 390), п.п. 6.12*, 6.12* СНиП 21-01-97*	Не обеспечена безопасная эвакуация людей при пожаре - отсутствует должная эвакуационная выходящая дверь в соответствии с требованиями пожарной безопасности на втором этаже здания по тел. (используя помещение № 31-32) с учетом детей 23 лет. Второй выход расположен на расстоянии 1,4 м (намерение устранить в течение 10 дней).	2